



Директору МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества»

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА  
ПЛАВСКОГО  
РАЙОНА**

ул. Орлова, 2а  
Плавск, Россия, 301470

08.05.2019 № 7-02-2019

Илюхиной Л.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства  
о пожарной безопасности

Прокуратурой Плавского района Тульской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБУ ДО «Дом детского творчества».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

**ПЛ № 041112**

должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

В соответствии с п. 478 Правил руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы.

Установлено, что на огнетушителях, установленных в коридорах отсутствует раструб, направляющий огнетушащие вещества.

В соответствии с п. 61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

в зданиях "и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В соответствии с п. 5 ГОСТ Р 57974-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования, утвержденного Приказом Росстандарта от 21.11.2017 N 1794-ст, установлена периодичность проведения проверки работоспособности систем противопожарной защиты с использованием методов инструментального контроля.

Однако, на объекте не проведен инструментальный контроль систем и установок "противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными стандартами с оформлением акта проверки.

В соответствии с п. 43 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Установлено, на объекте отсутствует эвакуационное освещение, включающееся при автоматическом режиме.

В силу п. 7 Правил в здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одновременно находиться 50 и более человек, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст, планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

- а) эвакуационных путей и выходов;
- б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для эвакуации людей;
- в) места размещения самого плана эвакуации;
- г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами ИМО.

Однако, на объекте план эвакуации людей при пожаре не соответствует вышеуказанному ГОСТ.

Согласно п. 43 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

В соответствии с п. 6 Правил в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Однако, на 3 этаже объекта не обеспечено исправное содержание знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Отсутствуют таблички с номером телефона пожарной охраны.

Таким образом, в МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества» не выполняются требования законодательства о пожарной безопасности, что нарушает права и законные интересы граждан на охрану жизни и здоровья.

Причинами и условиями, способствовавшими допущению указанных нарушений, являются недостаточное знание норм законодательства о пожарной безопасности, а также ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей работниками МБУ ДО МО Плавский район «Дом детского творчества».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, принять меры по устранению отмеченных нарушений законодательства, а также причин и условий, способствующих данным нарушениям.

Впредь не допускать указанные в представлении нарушения, строго руководствоваться действующим законодательством.

О дате и времени рассмотрения представления уведомить письменно прокурора Плавского района.

За допущенные нарушения действующего законодательства, а также ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении в соответствии со ст. 192 трудового кодекса РФ к дисциплинарной ответственности виновных лиц, предоставив копии приказов (распоряжений) о наказании виновных лиц.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Одновременно разъясняю, что ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная

ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом.

Заместитель прокурора района  
младший советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'M.A.' followed by a surname.

М.А. Ноздрачева