

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
муниципального образования Плавский район
«Дом детского творчества»**

301471, Тульская область, г. Плавск, ул. Победы, дом 20, тел./факс 2-12-68

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
муниципального образования
Плавский район
«Дом детского творчества»
Индекс 301471, Россия, Тульская обл.,
г. Плавск, д. 20, тел./факс 2-12-68,
Email: lyubov.ilyuhina@tularegion.org.
исх.№ 30 от «06» 06.2019 г.

Прокуратура
Плавского района
Заместителю прокурора
Плавского района
М.А. Ноздрачевой

Уважаемая младший советник юстиции Ноздрачева Марина Анатольевна!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности от 08.05.2019 № 7-02- 2019, выданное в адрес МБУ ДО МО Плавский район «ДДТ», было рассмотрено 06 июня 2019 г. с участием помощника прокурора Наумовой С.С. В целях устранения нарушений, указанных в данном представлении, МБУ ДО МО Плавский район «ДДТ» приняты следующие мероприятия:

1. на огнетушителях, установленных в коридорах, отсутствует раструб, направляющий огнетушащие вещества.

На огнетушителях установлены раструбы.

2. На объекте отсутствует эвакуационное освещение, включающееся при автоматическом режиме.

Составлена локальная смета № 21 на Выполнение работ по монтажу и подключению аварийных светильников в помещении МБУ ДО МО Плавский район «ДДТ» на сумму 15,243 тыс. руб. В июле 2019 г. будет уточнение бюджета, будут выделены деньги и к 01 сентября 2019 г., как было сообщено из УОКСМП администрации МО Плавский район, должно быть установлено аварийное освещение.

3. На объекте не проведен инструментальный контроль систем и установок противопожарной защиты в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными стандартами с оформлением акта проверки.

Инструментальный контроль автоматической установки противопожарной защиты помещений учреждения проведен 22 мая 2019 г.

Имеется протокол № 262-2019-АПС испытания системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре. Следующий контроль будет проведен в августе 2019 г. перед началом 2019-20 учебного года.

4. На 3-ем этаже объекта не обеспечено исправное содержание знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Отсутствуют таблички с номером телефона пожарной охраны.

Приобретены знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы. Приобретены таблички с номером телефона пожарной охраны. Все знаки пожарной безопасности установлены в помещении МБУ ДО МО Плавский район «ДДТ».

5. На объекте план эвакуации людей при пожаре не соответствует ГОСТ Р 12.2.143.-20009 (п.6.2.3) п.7 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Оформлены новые планы эвакуации людей в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6. За допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности к ответственности привлечена Данилова Н.Н., методист, ответственная за противопожарную безопасность в МБУ ДО МО Плавский район «ДДТ» (копия приказа от 04.06.2019 г. № 57 прилагается).

Директор:



Илюхина Л.А.