



Директору МБУ ДО «Дом
детского творчества»

Умновой Е.А.

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тульской области

**ПРОКУРАТУРА
ПЛАВСКОГО РАЙОНА**

ул. Орлова, 2А, г. Плавск,
Тульская область, Россия, 301470 7-02-2026/Прдп81-26-20700013

д.б. п.р. С.А.С. № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
пожарной безопасности

Прокуратурой Плавского района Тульской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в МБУ ДО «Дом детского творчества».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной

ПЛ № 067939

Прокуратура Плавского района Тульской области
№ 7-02-2026/Прдп81-26-20700013

безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Согласно п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Установлено, что на объекте отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты, разработанная и утвержденная в установленном порядке.

В соответствии с п. 5.1.1 ГОСТ Р 59641-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденный в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 794-ст, огнетушители, размещенные на объекте, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает ежегодную проверку, испытания и перезарядку огнетушителей.

Техническое обслуживание огнетушителей должно осуществляться юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

Установлено, что на объекте техническое обслуживание огнетушителей не осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими специальное разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п.п. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, запрещается: эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Установлено, что на объекте в кладовой светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.

Таким образом, в МБУ ДО «Дом детского творчества» не выполняются требования законодательства о пожарной безопасности, что нарушает права и законные интересы граждан на охрану жизни и здоровья.

Причинами и условиями, способствовавшими допущению указанных нарушений, являются недостаточное знание норм законодательства о пожарной безопасности, а также ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей работниками МБУ ДО «Дом детского творчества».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора Плавского района, принять меры по устранению отмеченных нарушений законодательства, а также причин и условий им способствующих.

О дате и времени рассмотрения представления уведомить письменно прокурора Плавского района.

За допущенные нарушения действующего законодательства, а также ненадлежащее исполнения своих служебных обязанностей решить вопрос о привлечении в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ к дисциплинарной ответственности виновных лиц, предоставив копии приказов (распоряжений) о наказании виновных лиц.

В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору Плавского района в письменной форме.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции
С.С. Наумова, тел. 8(906)534-13-45



А.О. Сериков